


DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)
09-0370-CPR-0881

1.Product identification Identificación producto Models Modelos	DOD-220A, DOD-220A-B, Socket Z-200 DOD-220A, DOD-220A-B, Zócalo Z-200
2.Description Descripción	Addressable Optical Detector Detector Óptico Analógico
3.Manufacturer Fabricante	Detnov Security S.L. Carrer de la Ciència, 30 - 32 08840 – Viladecans - Barcelona (Spain)
4.Intended use Uso provisto	Fire Safety Seguridad contra incendios
5.Harmonised standard Normas armonizadas	EN 54-7:2018
6.Notified Body Organismo Notificado	LGAI Technological Center Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) Organismo notificado nº 0370
7.Completed tasks: Tarea realizada:	Determination of product-type on the basis of type-testing. Initial production inspection and production control in the manufacturing facilities. Surveillance, evaluation and continuous supervision of the production control in the manufacturing facilities. Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo. Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica.
8.System of assessment and verification of constancy of performance Sistema de evaluación y verificación de prestaciones	1
9.Certificate nr & date of issue Nºcertificado & fecha emisión	0370-CPR-0881 & 16/10/2009

The performances of the products identified in point 1 are in conformity with the declared performances in point 10. This declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 10. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Signature / Firmado:



Héctor Ortiz
General Manager
Carrer de la Ciència, 30 - 32
08840 - Viladecans
Barcelona-Spain

.....
Date/ Fecha: 13/09/2022

10. Essential characteristics / Prestaciones declaradas

Annex according to EN 54-7:2018. Fire detection and fire alarm system. Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization.

Anexo según en 54-7:2018. Detectores de humo: detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.

ESSENTIAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	CLAUSES IN THE STANDARD CAPÍTULO Y APARTADOS EN LA NORMA	MANDATED LEVEL (S) OR CLASS (ES) NIVELES Y/O CLASES MANDATADAS
Individual alarm indication Indicación de alarma individual	4.2.1	PASS PASA
Connection of ancillary devices Conexión de dispositivos auxiliares	4.2.2	PASS PASA
Monitoring of detachable detectors Supervisión y control de detectores desmontables	4.2.3	PASS PASA
Manufacturer's adjustments Ajustes de fábrica	4.2.4	PASS PASA
On-site adjustment of response behaviour Ajuste in-situ del comportamiento de la respuesta del detector	4.2.5	NA
Protection against the ingress of foreign bodies Protección contra la entrada de cuerpos extraños	4.2.6	PASS PASA
Response to slowly developing fires Respuesta a incendios de desarrollo lento	4.2.7	PASS PASA
Software controlled detector Detector controlado por software	4.2.8	PASS
Repeatability Repetibilidad	4.3.1	PASS PASA
Directional dependence Dependencia direccional	4.3.2	PASS PASA
Reproducibility Reproducibilidad	4.3.3	PASS PASA
Air movement Movimiento de aire	4.4.1	PASS PASA
Dazzling Deslumbramiento	4.4.2	PASS PASA
Variation in supply parameters Variación de los parámetros de tensión	4.5	PASS PASA
Fire sensitivity Sensibilidad al fuego	4.6	PASS PASA
Cold (operational) Frío (ensayo funcional)	4.7.1.1	PASS PASA
Dry heat (operational) Calor seco (ensayo funcional)	4.7.1.2.	PASS PASA
Damp heat, steady state (operational) Calor húmedo, estado estacionario (ensayo funcional)	4.7.2.1.	PASS PASA
Damp heat, steady state (endurance) Calor húmedo, estado estacionario (ensayo de resistencia)	4.7.2.2.	PASS PASA
Sulfur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance) Corrosión por dióxido de azufre (SO₂) (Ensayo de resistencia)	4.7.3.	PASS PASA
Shock (operational) Choque (ensayo funcional)	4.7.4.1.	PASS PASA
Impact (operational) Impacto (ensayo funcional)	4.7.4.2.	PASS PASA
Vibration, sinusoidal (operational) Vibración, sinusoidal (ensayo funcional)	4.7.4.3.	PASS PASA

ESSENTIAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	CLAUSES IN THE STANDARD CAPÍTULO Y APARTADOS EN LA NORMA	MANDATED LEVEL (S) OR CLASS (ES) NIVELES Y/O CLASES MANDATADAS
Vibration, sinusoidal (endurance) <i>Vibración, sinusoidal (ensayo de resistencia)</i>	4.7.4.4.	PASS <i>PASA</i>
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) <i>Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de inmunidad (ensayo funcional)</i>	4.7.5.	PASS <i>PASA</i>

PASS; NPD = No Performance Determined, NA = Not Apply
PASA; PND = Prestación No Determinada, NA = No Aplica